

**CENTRUM  
PRZETWARZANIA DANYCH  
MINISTERSTWA FINANSÓW**

Radom, 02 / 09 / 2013 r.

CPD-ZP-250-24/2013/VBC/3

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

*postępowania przetargowego na świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemów klimatyzacji i wentylacji zainstalowanych w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu i Warszawie (znak sprawy PN/31/13/RZE CPD-ZP-250-24/2013)*

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (*Dz. U. z 2013 r poz. 907 tekst jednolity*) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 1**

Czy zakup materiałów eksploatacyjnych, które należy wymienić podczas trwania zamówienia, w tym:

- cylindry nawilżaczy powietrza
- filtry nawilżaczy powietrza
- paski klinowe

leży po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. cylindry nawilżaczy powietrza, filtry nawilżaczy powietrza i paski klinowe leżą po stronie Wykonawcy. Potrzeba wymiany stwierdzona w przypadku konserwacji rozpatrywana będzie jako awaria i usuwana w trybie naprawy. Płatność za wszelkie naprawy określa § 8 ust. 4 Wzoru Umowy stanowiący Załącznik C do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Jaką częstotliwość wymiany materiałów w pytaniu nr. 1 przyjmuje Zamawiający?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Materiały, o których mowa w pytaniu 1 będą wymieniane w przypadku stwierdzenia Awarii.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu pozostaje niezmienny.

Z up. Dyrektora Centrum Przetwarzania  
Danych Ministerstwa Finansów  
Zastępca Dyrektora  
Iwona Strużyna

PN/31/13/RZE